

招标公告

招标项目编号: C202007002

招标项目: 民生保险呼家楼机房 UPS 及空调采购项目

公告日期: 2020 年 7 月 7 日

投标文件递交时间: 2020 年 7 月 7 日 9:00 至 2020 年 7 月 20 日 18:00 (节假日除外)

一、采购单位(招标人)名称: 民生人寿保险股份有限公司

二、招标项目情况简要介绍:

1、需求说明

(1)机房精密空调、UPS 及电池配套相关采购和施工;

(2)机房原空调、UPS 及电池组设备拆卸、搬运、处理;

(3)机房维保。

2、采购范围说明

(1)机房精密空调、UPS 设备采购和安装、机房维保:

序号	产品类别	产品描述	数量	单位
1	维谛 UPS(120KVA 工频机)	Hipulse U 120KVA 12 脉冲 . 含 10m 并机电缆、120KVA BCB box (Hipulse U)	2	台
2	维谛 UPS(20KVAUPS)	ITA-20K00AL3A02C00 . 含 3m 并机电缆 (ITA-20k00AL3A02CL3)	2	台
3	维谛 12V/150AH 电池组 (含配套电池连接 接线及电池柜)	U12V515L/A 1.12V/150AH*32*2(120KVA 后备一小时配置)按单台 80KW 负载核算 2.电池品牌与必须与主机一致 3.尺寸 483*171*227 4.配备 120mm² 电缆	128	块
4	维谛 12V/75AH 电 池组 (含配套电池连 接线及电池柜)	U12V270L/A 1.12V/75AH*32*1 (20KVA 后备一小时配置) 满载计算 2.电池品牌与必须与主机一致 3.尺寸 261*171*217 4.配备 16mm² 电缆	64	块
5	维谛 50KW 精密空	P1050DA136HL12E1D000PA031/LSF85-R3L	4	台



	调 PEX3 EC 风 机	制冷量: 50.2KW,风量 13600m³/h, 加热 9KW, 加湿 4.5KG/H, 内机尺寸:1130×995×1975(宽*深*高)		
6	维谛 30KW 精密空 调 PEX3 EC 风 机	P1030DA136HL12E1D000PA031/LSF42-R3L 制冷量: 30.1KW,风量 9000m³/h, 加热 6KW, 加湿 4.5KG/H, 内机尺寸:930×995×1975(宽*深*高)	2	台
7	动力环境监测系 统 (含综合布线、安 装调试)	含:UPS 系统主机、精密空调系统监测、挡水坝漏水监测、机房温湿度监测。嵌入式监控一体机 (含短信报警功能), 无管理平台。需提供短信卡及包含全年短信费用。	1	套
8	安装与调试服务	新购设备的安装与调试, 含旧设备的拆除分别有: 3 台 UPS、4 套电池组、6 台空调室内机、室外机、拆卸搬运和处理; 配电室地面除尘防护与配电柜前做绝缘处理、空调防水围堰及防水、空调管路打压检测与焊接修复、空调支架与 UPS 支架定制安装等。	1	项
9	维保服务	一年期维保。维保范围包含本次所购设备 (4 台 UPS、电池组、6 台精密空调与动环系统)、配电室原有两台空调、主机房与网络机房静电地板 (含平整, 更换并新增通风静电地板不少于 70 块)。维保内容季度巡检、备品备件 (含 UPS 整机及 UPS 内部元器件、空调过滤网、地板支架等)、设备维修、空调室外机清洗与补氟、电池检测 (不含故障电池更换)、应急响应。	1	项

(2) 机房原空调、UPS 设备处理

机房原空调、UPS 及电池由施工方进行拆解并运输处理, 原设备废料回收价值抵扣本项目设备类款项。原设备情况:

品牌	规格	数量
进口先控工频 UPS	12DSL(120KVA/96KW)	3
东洋蓄电池组	TOYO6GFM200(12V200AH/10HR)	99
APC-UPS	885-3235A(20KVA)	2
松下蓄电池组	12V100AH	64
海洛斯空调	Q25UA001V(90KW)	1
海洛斯空调	P16UA001V(50KW)	3
海洛斯空调	P16UA001V(50KW)	2

三、投标申请人基本条件:

(一) 资质及产品要求

为保障项目顺利进行, 需要投标人满足以下要求:

- 1、投标人具备独立法人资格。
- 2、具有独立承担民事责任的能力;

- 3、具有良好执行合同的能力，并能提供长期、稳定的售后服务；
- 4、具有固定的工作场所，组织机构健全，内部管理和控制制度较为完善并且执行有效；
- 5、能够保守招标人及其关联方的商业秘密，维护国家金融信息安全；
- 6、具有良好的职业道德记录和社会声誉，认真执行有关财务审计、税务、咨询的法律、法规和政策规定。
- 7、投标人的注册资本实缴资金不少于 1000 万；
- 8、投标人需具备电子与智能化工程专业承包一级资质；
- 9、投标人需具备建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质；
- 10、投标人需具备安全生产许可证，设备安装调试期间发生的安全生产事故责任由投标人承担；
- 11、投标人所投产品均需符合甲方采购范围要求，符合国家产品的有关质量标准，符合产品出厂标准，并能提供产品合格证（随产品附带）、第三方权威机构出具的检测报告、用户手册（随产品附带）；
- 12、投标人须持有由产品制造商开具的本项目授权函；
- 13、投标人须持有由制造商开具的售后服务承诺函；
- 14、投标人近三年内具有类似项目实施的成功案例不少于三个，并在投标时列举，投标书中须提供相应成功案例的证明材料，如中标函、合同关键页扫描件或验收合格报告复印件或扫描件。价格等保密信息可涂抹、遮挡；如未提供相关证明，则案例视为无效；
- 15、投标人需在设备所在地具有售后服务支持能力、完善的服务制度、专业的服务保障团队。

注：以上各条要求，投标人必须“满足”。

（二）实施及服务要求

本项目中，投标人的实施服务需要满足以下要求：

- 1、投标人在更换供电设备 UPS 与电池组时应保证甲方机房不断电的前提下进行更换操作，如在更换 UPS 期间发生机房断电情况，导致甲方业务中断，则由投标人承担甲方损失。相关原有 UPS 品牌所需现场配合的技术资源由投标人自行解决；
- 2、投标人需对空调进行滚动式更换，需保证机房环境在新旧空调替换过程中，室内温湿度达到标准机房的正常范围，保障机房设备正常运转；
- 3、投标人可在投标前进行现场勘查（勘查联系人：马常瑞，电话：18500223245），并在投标材料中提供项目详细的施工进度计划、实施的详尽方案、甲方及物业配合的需求。进场施工前提供签署好的安全责任书或相关安全协议，在设备安装完成后提供维保计划、售后服务及培训计划；
- 4、甲方不提供设备存放场地，投标人须提前准备临时库房存放新购设备，待需安装时在运送至机房所在大厦。设备到货安排与物料存放均由投标人自行考虑；
- 5、投标人进场施工的全部项目组成员，需保证至少进场前连续 14 日以上在京，且北京健康宝为绿码或持有 7 日内核酸检测报告；
- 6、投标人必须具有完备的技术支持体系，提供 7*24 小时热线电话技术支持和现场支持服务，接到用户问题在 1 小时之内进行回复，如无法通过远程方式解决故障，则技术人员应在故障发生后 3 小时内到达用户现场；
- 7、投标人在安装及调试工作期间必须积极配合甲方设备的安排及管理，安装现场任何疑问需及时与甲方沟通，并配合甲方协调解决；
- 8、投标人在完成设备安装，调试运行正常后；对甲方技术负责人员进行相关的维护及使用培训；

9、所有产品在原厂登记的用户为：民生人寿保险股份有限公司。

注：以上各条要求，投标人必须“满足”。

(三) 交货及工期要求

自收到中标通知书之日起 25 个工作日内设备到达机房所在城市，到货后 20 个工作日内完成 UPS 及空调的替换工作，每日保证 8 小时工作时间，如有噪音，需在不影响办公时间工作。

注：以上各条要求，投标人必须“满足”。

四、联系方式：

联系单位：民生人寿保险股份有限公司 (招标人)

地 址：上海市虹口区塘沽路 463 号 8 楼 (投标书递交地址)

联系人：李主

电 话：021-66823193

电子邮件：lizhu1@minshenglife.com

公章：

